



Waterschap

Brabantse Delta

Water

het leven



Gemeente Dongen
De heer M. Boonekamp
Postbus 10153
5100 GE DONGEN

Gemeente Dongen	
Ingekomen 22 JAN. 2013	
 201300255	
AFDELING	2013
CLASS. NR.	

Uw brief van : 12 december 2012

Uw kenmerk :

Ons kenmerk : *13UT000614*

Barcode :

Behandeld door : de heer F. van Oosterwijck

Doorkiesnummer : 076 564 15 82

Datum : 18 januari 2013

Verzenddatum :

21 JAN. 2013

Onderwerp: wateradvies voorontwerp bestemmingsplan Breedstraat 35 te Dongen

Geachte heer Boonekamp,

Op 12 december 2012 heeft u voorontwerp bestemmingsplan Breedstraat 35 te Dongen toegestuurd met het verzoek om conform de watertoets een advies uit te brengen zoals bedoeld in artikel 3.1.1 lid 1 van het Besluit ruimtelijke ordening. Naar aanleiding van het concept voorontwerp bestemmingsplan hebben wij de volgende op- en aanmerkingen.

Toelichting

Wij verzoeken u aandacht te schenken aan de eisen en randvoorwaarden die gelden voor oppervlaktewater op basis van de Keur van het waterschap. Wij stellen het volgende tekstfragment op te nemen in de waterparagraaf: "Het waterschap is verantwoordelijk voor het waterbeheer (waterkwaliteit en kwantiteit) binnen het plangebied. Zo is het onder andere verboden zonder vergunning van het dagelijks bestuur handelingen te verrichten waardoor het onderhoud, de aanvoer, afvoer en/of berging van water kan worden belemmerd. Voor categorie A oppervlaktewaterlichamen geldt bijvoorbeeld dat er binnen 5 meter vanaf de insteek beperkingen voor het gebruik gelden.

Tevens willen wij u erop wijzen het water dat gebruikt wordt als waswater ten behoeve van de luchtwasser niet geloosd mag worden.

Planregels

Geen opmerkingen

Verbeelding

Geen opmerkingen


Overige opmerkingen

Wij wijzen u erop dat voor werkzaamheden op en of in de nabijheid van oppervlaktewaterlichamen en waterkeringen en voor het onttrekken en of retourneren van grondwater op basis van de Keur een melding of vergunning benodigd kan zijn. Hierover kunt u contact opnemen met onze afdeling plantoetsing & vergunningen, tel. 076 564 13 45.

Aangezien de belangrijkste uitgangspunten voor het waterschap naar wens zijn opgenomen in het voorontwerp bestemmingsplan geven wij een positief wateradvies.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer F. van Oosterwijck van het waterschap, bereikbaar op telefoonnummer 076 564 15 82.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen



ir. A.H.J. Bouten